

VENTILADORES / EXTRACTORES				
ZONA	REF. PLANO	LOCAL	MODELO	P Abs. (Kw)
PLANTA BAJA	1	ASEO MASCULINO	TD-500/150	0,05
	2	ASEO FEMENINO	TD-500/150	0,05
	3	ASEO ADAPTADO	TD-160/100 N SILENT	0,16
	4	CUARTO DE LIMPIEZA Y SALA LACTANCIA	TD-350/125	0,03
	5	ASEO INFANTIL	TD-160/100 N SILENT	0,16
	6	VESTUARIO	TD-160/100 N SILENT	0,16
	7	OFFICE Y ALMACÉN	TD-800/200	0,12
	8	CUARTO ELÉCTRICO Y SEGURIDAD	TD-350/125	0,03
	12	ALMACÉN 1	HCTB6-630-B	0,51
	13	ALMACÉN 2	HCTB6-630-B	0,51
	14	CORTE MADERA	HCTB4-630-B	1,70
	15	CT	HCTB4-315-B	0,10
	18	G. ELECTRÓGENO	HCTB4-315-B	0,10
	19	ALMACÉN	TD-500/150	0,05
PLANTA PRIMERA	9	ASEO Y VESTUARIO FEMENINO	TD-800/200	0,12
	10	ASEO Y VESTUARIO MASCULINO	TD-800/200	0,12
	11	ASEO ADAPTADO	TD-160/100 N SILENT	0,16
	16	CGBT	HCTB4-450-B	0,48
	17	FONTANERÍA	HCTB4-315-B	0,10

UNIDADES PARTIDAS					
SALA	MODELO	UNIDADES INTERIORES	UNIDADES EXTERIORES	CAPACIDAD REFRIGERACIÓN KW	CAPACIDAD CALEFACCIÓN KW
CASETA RECEPCIÓN MERCANCÍAS	PERFORMANCE 50PPB	RAK50PPB	RAC50WPB	5	6
SALA LACTANCIA	PERFORMANCE 50PPB	RAK50PPB	RAC50WPB	5	6
INFORMÁTICA	PERFORMANCE 50PPB	RAK50PPB	RAC50WPB	5	6
PEDIDO CLIENTE	Multi Split	FTXS20K	3MXS2E	5,2	6,80

LEYENDA DE EXTRACCIÓN		
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	NOTAS
	CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO DOBLE.	
	CONDUCTO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO AISLADO	
	REJILLA DE EXTRACCIÓN. DIMENSIONES SEGÚN PLANO	

NOTA: LA VENTILACIÓN DE CADA RECINTO SE ACTIVARÁ CON LOS CORRESPONDIENTES INTERRUPTORES DE ILUMINACIÓN SALVO LA INDICADA EXCLUSIVAMENTE CON TEMPORIZACIÓN.

LEYENDA DE CLIMATIZACIÓN		
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	NOTAS
	CONDUCTO LISO AISLADO DE CHAPA GALVANIZADA. DIÁMETRO SEGÚN PLANO	IMPULSIÓN
	UNIDAD INTERIOR DE PARED DAIKIN. MODELO SEGÚN PLANO	
	CONJUNTO DE 10 TOBERAS REGULABLES MODELO BIR-M DE INDUSTRIAS DIRU.	

